



KIVIJÄRVEN KUNTA

MUISTIO

24.05.2019

Päivähoitokeskus Nuppukumpu sisäilmatyöryhmän 1/2019 kokous

Aika: Perjantai 24.05.2019 klo 12.00-

Paikka: Kivijärven kunnanvirasto / kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltäviä asioita:

1. Kokouksen avaus
2. Sisäilmatyöryhmän järjestäytyminen
3. Tutkimustulosten käsittely, väistötila Palvelukeskus
4. Jatko- / korjaustoimenpiteet
5. Muut mahdolliset asiat
6. Seuraava kokous
7. kokouksen päättäminen

Läsnäolijat:

- x Paula Kinnunen, varhaiskasvatus
- x Pirkko Oinonen, sivistysjohtaja
- Riitta Saren, sivistyslautakunnan pj.
- Hannu Ahonen, työsuojelupäällikkö
- x Hannu Thorström, työsuojeluvaltuutettu
- x Pekka Helppikangas, kunnanjohtaja
- x Jukka Hertteli, tekninen johtaja
- Christina Turpeinen, työterveydenhoitaja
- Juha Anttila, työterveyslääkäri
- x Jonne Kinnunen, terveystarkastaja, sisäilma-asiantuntija
- x Veli-Matti Hokkanen, BRADO Oy, sisäilma-asiantuntija

LIITE Päivähoitokeskus Nuppukumpu, sisäilmaselvitys

1. Kokouksen avaus

Tekninen johtaja Jukka Hertteli avasi kokouksen ja toivotti paikalla olijat tervetulleeksi kokoukseen.

2. Sisäilmatyöryhmän järjestäytyminen

Valittiin puheenjohtajaksi ja sihteeriksi tekninen johtaja Jukka Hertteli.

3. Tutkimustulosten käsittely, väistötila Palvelukeskus

Henkilöstöllä ei ollut todettu väistötiloissa oireiluja, joten päätettiin tehdä Palvelukeskuksessa sijaitseviin väistötiloihin sisäilmaselvitys.

Sisäilma-asiantuntija Veli-Matti Hokkanen, BRADO Oy, kävi läpi päiväkotin Nuppukummun Palvelukeskuksessa sijaitseviin väistötiloihin suoritettua sisäilmaselvityksen.

Työterveyshoitaja Christina Turpeinen ilmoitti ennakoon, että ei pääse osallistumaan tähän kokoukseen ja ilmoitti, että sisäilmasta johtuvia oireiluja ei ole tiedossa.

Tehtyjen selvitysten pohjalta väistötiloina olleet tilat voidaan ottaa päivähoitokeskuksen vakituiseen käyttöön edellyttäen, että muutokset nukkumatiilojen käyttöön toteutetaan sovitusti ja muutoinkin selvityksessä ilmenneet korjaukset tehdään.

4. Jatko- / korjaustoimenpiteet

Tutkimuksen perusteella tilojen ilmanvaihto on riittävä ja kohteella ei ole kuituhaittoja. Tilojen rakenteet ovat pääasiassa hyvässä kunnossa pieniä paikallisia pintavaurioita lukuun ottamatta ja rakennepinnoissa ei havaittu kartoituksessa poikkeavia kosteuksia. Alapohjan ryömintätilassa todettiin olevan jätettä ja epäpuhtauksia, jotka on syytä poistaa. Samalla on

kunnostettava alapohjan rakenteita, koska osassa puurakenteita oli kosteusvaurioon viittaavia jälkiä paikallisesti. Koska käyttötilojen ja alapohjan välinen rakenne ei välttämättä ole kaikkialta tiivis, on läpiviennit ja liittymäkohdat syytä tarkastaa ja tiivistää. Alapohja on puhdistettava ja puurakenteiden vauriot korjattava.

Korjaustoimenpiteet on jo aloitettu.

Tämän selvityksen jälkeen käyttöönotettujen tilojen osalta tehdään sisäilmaselvitys tarvittaessa kevättalvella 2020.

5. Muut mahdolliset asiat

Laaditaan tiedote päättäjille, käyttäjille ja lasten vanhemmille Veli-Matti Hokkasen, BRADO Oy, toimesta.

Leikkipuiston välineiden siirto niiltä osin kuin se on tarpeellista suoritetaan sulanmaan aikana vuonna 2019.

6. Seuraava kokous

Seuraava kokous kutsutaan koolle sen jälkeen, kun korjaukset on suoritettu loppuun ja toiminta on saatu käyntiin.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.55.

24.05.2019

Muistion vakuudeksi

Jukka Hertteli, tekninen johtaja